



屋顶改造区空调配电线路平面图1:150

注: 1. 屋面所有新增的外露金属管道或金属物(满足规范接闪条件要求)均应采用 $\phi 12\text{mm}$ 热镀锌圆钢与防雷装置进行等电位连接(不少于两处)。  
2. 屋面新增桥架及保护管均采用不锈钢桥架及不锈钢铜管。

